

# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक : 17 / सीएफओ / एनओसी / शै0भवन / 2012  
सेवा में,

दिनांक : 2-9-2012

प्रबन्धक

जे0पी0एस0 पब्लिक स्कूल  
मोरना (मुजफ्फरनगर)

विषय :- प्रस्तावित/निर्माणाधीन शैक्षिक भवन जे0पी0एस0 पब्लिक स्कूल, मोरना (मुजफ्फरनगर) स्थित मोरना तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर और पं0 जगदीश प्रसाद मैमोरियल सोसायटी, प्रबन्धक श्रीमति मोहिनी शर्मा पत्नी श्री कृष्णकान्त शर्मा नि0 59-द्वारकापुरी शहर, मुजफ्फरनगर तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वारा लीज डीड भूमि पर जिसका प्लॉट एरिया 10350 वर्गमीटर कवर्ड एरिया ग्राउण्ड फ्लोर 1196.63 वर्गमीटर ओपन एरिया ग्राउण्ड फ्लोर 9153.37 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया फर्स्ट फ्लोर 1143.95 वर्गमीटर कवर्ड एरिया मुम्टी 94.88 वर्ग मीटर प्रस्तावित सैकण्ड फ्लोर कवर्ड एरिया 1143.95 वर्गमीटर कुल कवर्ड एरिया ग्राउण्ड और फर्स्ट फ्लोर + सैकण्ड फ्लोर 3579.43 वर्ग मीटर है, को अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 29-08-2012 के क्रम में।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषयक संलग्न मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित/निर्माणाधीन स्थल का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो स्थल पर अग्निशमन के वाहन आसानी से आ जा सकते हैं। भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण उपविधि 2008 एवं भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिए प्रावधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत लाइफ एण्ड फायर सेफ्टी की टेबिल 23 के शैक्षिक भवन में निहित प्राविधानानुसार फायर एक्स्टिंग्यूशर्स, होजरील, टैरिस टैंक 10000 लीटर, टैरिस फायर पम्प 450 एल.पी.एम. स्थापित करना आवश्यक होगा तथा सैट बैंक एवं फायर एंगिजट की व्यवस्था करनी होगी।

भवन का निर्माण भवन निर्माण उपविधि 2008 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया पार्ट-3 व 4 में निहित प्राविधानानुसार होगा। इसमें किसी प्रकार का डेवियेशन किया जाता है तो निर्गत अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निर्गत समझा जायेगा।

भवन का निर्माण पूर्ण होने पर संचालन से पूर्व अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र आख्या प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों/उपबन्धों के अधीन जे0पी0एस0 पब्लिक स्कूल, मोरना तहसील जानसठ, मुजफ्फरनगर को शैक्षिक भवन निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र  
Molin' S  
Manager  
J P S Public School  
Morna, Muzaffarnagar

Principal  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मुजफ्फरनगर।  
J P S Public School  
Morna, Muzaffarnagar